



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике**  
283050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 60, тел. +7(856)340-62-28, E-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Советского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы городского округа Макеевка управления  
надзорной деятельности и профилактической работы**

286141, г. Макеевка, ул. Гаврилова, 1а, тел. +7(856)223-09-14,  
E-mail: gpn\_mak\_sov@80.mchs.gov.ru

### **ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ**

дата и время начала проведения профилактического визита:

«10» августа 2023 г. 10 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«10» августа 2023 г. 11 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: г. Макеевка, Советский район,  
ул. Комсомольская, д. 16

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен  
профилактический визит: Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Ясли-сад №82 общеразвивающего типа города  
Макеевки»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий: \_\_\_\_\_

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,  
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного  
пожарного надзора

профилактический визит проведен: старшим дознавателем ОНДиПР  
Советского района г. Макеевки ОНДиПР городского округа Макеевка  
УНДиПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной  
Республике капитаном внутренней службы Болоцкой Мариной  
Александровной



**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

Заведующему МБДОУ «Ясли-сад №82 общеразвивающего типа города Макеевки» Кащеевой Наталье Николаевне, а также лицам, ответственным за пожарную безопасность, разъяснены обязанности соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

Объект защиты, эксплуатируемый МБДОУ Ясли-сад №82 общеразвивающего типа города Макеевки», отнесен к высокой категории риска с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – 1 раз в 2 года.

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых: к путям эвакуации; к зонам безопасности для маломобильных групп населения; к автоматическим системам противопожарной защиты; к обеспечению деятельности пожарных подразделений;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества);

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;



5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

При проведении профилактического визита рекомендовано устранить обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)
2.	Здание детского сада оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ) Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил" Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее - СП 484.1311500.2020) Приложение А, Таблица А.1, п. 1
3.	Здание детского сада оснастить системой оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями пожарной безопасности СОУЭ – 2 типа	ст. 6, ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее – СП 3.13130.2009) п. 1 Таблицы 2 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и



		управления эвакуацией людей при пожаре», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 п. 8, приложение № 5, п. 1
4.	Запретить к работе на объекте защиты лиц без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ
5.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществлять по программам противопожарного инструктажа. <i>люди</i>	п. 3 ППР в РФ <i>продублированные учебники</i>
6.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществлять по дополнительным профессиональным программам. <i>срочно</i>	п. 3 ППР в РФ
7.	Определить руководителем организации порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. <i>график</i>	п. 3 ППР в РФ
8.	Обеспечить объект защиты табличками «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	п. 11 ППР в РФ
9.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ
10.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ
11.	Обеспечить здание детского сада устройством молниезащиты в соответствии с требованиями пожарной безопасности	ст. 50 ФЗ № 123-ФЗ Пункт 15 Таблицы 1, п. 1.1 РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
12.	Руководитель не обеспечил при эксплуатации объекта защиты соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения).	п. 13 ППР в РФ ст. 6, ФЗ № 123-ФЗ «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130.2020) п. 5.4.5
13.	Руководителем обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной	п. 12 ППР в РФ

	<p>безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте помещению) (электрощитовая, склад продуктов).</p>	
14.	<p>Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствует противопожарный люк в перекрытии выхода на чердачное помещение; противопожарная дверь между помещением электрощитовой и смежным помещением).</p>	<p>ч.1, ч.3 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ</p>

Подпись лица, проводившего профилактический визит:

Старший дознаватель ОНДиПР  
 Советского района г. Макеевки ОНДиПР  
 городского округа Макеевка УНДиПР  
 Главного управления МЧС России по  
 Донецкой Народной Республике  
 капитан внутренней службы  
 Болоцкая М.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«10» августа 2023г.

Экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

\_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
 контролируемого лица (представителя)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.